



ذکر نوبت اول و دوم در بالای هر آگهی الزامی می باشد

تجدید مناقصه

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
(مناقصه شماره ۹۳/۱۰/۸۸)

شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد ۳ دستگاه مونیتور آب آتش نشانی را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.

۱- موضوع مناقصه : خرید سه دستگاه مونیتور آب آتش نشانی (REMOTE CONTROL FOAM/WATER MONITOR PACKAGE) که شرح کامل و مشخصات فنی آن در اسناد مناقصه موجود می باشد.

۲- نام و نشانی مناقصه گزار : (شرکت پایانه های نفتی ایران) به نشانی تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - روبروی بانک سامان - پلاک ۲۸ - ساختمان شماره ۱۱ شرکت ملی نفت ایران - طبقه همکف - دفتر هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران - کمیسیون مناقصات تلفن ۸۸۵۳۴۵۳۰ و ۸۸۵۳۴۵۲۷ داخلی ۲۱۴۶۲ و نمابر ۸۸۵۳۶۲۱۴

۳- معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱- توان مالی: ۲۰ امتیاز	۴- استانداردهای تولید: ۲۰ امتیاز
۲- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: ۲۰ امتیاز	۵- داشتن تجربه و دانش مورد نظر: ۲۰ امتیاز
۳- تضمین کیفیت خدمات و محصولات: ۱۰ امتیاز	۶- حسن سابقه: ۱۰ امتیاز
حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با ۶۰ می باشد.	

۴- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ها و مدارک ارزیابی

- ۴-۱- مناقصه گران می توانند با مراجعه به سایت www.nloc-lotco.ir فرمهای اسناد ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به نشانی مناقصه گزار در بند «۲» ارسال نمایند.
- ۴-۲- مناقصه گران می توانند پس از انتشار نوبت دوم آگهی حداکثر به مدت ۱۴ روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
- ۴-۳- پس از بررسی فرم های ارزیابی و مدارک دریافتی، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.
- ۴-۴- به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (CD) ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۴-۵- مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

۵- شرایط مناقصه گران

- ۵-۱- داشتن تجربه، سابقه کار مفید، داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص لازم، توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه
- ۵-۲- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ۱۰٪ نرخ پیشنهادی برنده مناقصه جهت یک سال خورشیدی.
- ۵-۳- داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی، برنامه ریزی، کنترل پروژه، مالی، اداری، مدیریتی.
- ۵-۴- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه
- ۵-۵- ارائه شناسه ملی حسب ماده ۱۶ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
- ۵-۶- ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضاء مجاز
- ۵-۷- تکمیل فرم پرسشنامه ارزیابی صلاحیت (خوداظهاری) در سامانه تامین کالای وزارت نفت به آدرس <http://ep.mop.ir> و ارائه کد پنج رقمی شناسه ثبت نام در سامانه مذکور

مناقصه گران جهت رویت فراخوان می توانند به سایتهای ذیل مراجعه نمایند.

www.shana.ir و www.nloc-lotco.com

روابط عمومی

۱۵۱

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
1		PG	AMEND REMOTE CONTROL FOAM / WATER MONITORS PACKAGE	3
			WITH FOLLOWING SPECIFICATIONS :	
			A : SITE CONDITION	
			TEMP MIN 4° C MAX 50° C , HUMIDITY : UP TO 100 %	
			SEA BREEZ , AREA ZONE 1 , SULTY ATHOMESPHER	
			B : ELECTRICAL FACILITY : 400 V , 3 PH , 50 HZ	
			C : GENERAL SPEC	
			1 . EACH PACKAGE INCLUDED TWO FIRE WATER / FOAM MONITORS , HYDRAULIC POWER UNITS , LOCAL / REMOTE CONTROL PANELS AND HYDRAULIC TUBES BENDDLES MUST BE PROVIDED SITE AS FOLLOWS : 1 OFF - BERTH 11 , 1 OFF BERTH 12 , 1 OFF BERTH 15	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			2 . DESCRIPTION OF SYSTEM : EACH BERTH MUST BE PROTECTED BY TWO REMOTE CONTROLLED FOAM / WATER MONITORS . EACH MONITOR IS MOUNTED ON TOP OF SUPPORT TOWER SO AS TO PROVIDE A MAXIMUM FIRE FIGHTING CAPABILITY FOR A VESSEL MOORED AT THE BERTH . EACH PAIR OF MONITORS ASSOCIATED WITH A BERTH MUST BE CONNECTED TO PRESSURISED WATER AND FOAM LIQUID SUPPLIES . EACH MONITOR MUST BE CONNECTED TO A 6" RISER PIPE WHICH DERIVES AS WATER SUPPLY FROM A 10" RING MAIN VIA A MOTORISED 6" CONTROL VALVE(BY OTHERS) . THE FOAM LIQUID SUPPLY IS DERIVED FROM A 3" RING MAIN WHICH IS SUPPLIED AND PRESSURISED BY A FOAM LIQUID SKID UNIT COMPRISING OF TWIN STORAGE TANKS AND TWIN PUMPING SETS . A 2" CONNECTION IS TAKEN FROM THE RING MAIN AND CONNECTED TO THE 6" WATER RISER VIA A MOTORISED VALVE (BY OTHERS) AND A CONSTANT FLOW VALVE WHICH ENSURES THE CORRECT QUANTITY OF FOAM LIQUID IS INJECTED INTO THE WATER SUPPLY TO PROVIDE A FOAM SOLUTION TO THE MONITOR .	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			THE MONITORS MUST BE ARRANGED TO BE OPERATED BY HYDRAULIC MEANS . A HADRAULIC POWER PACK IS ASSOCIATED WITH EACH MONITOR TO PROVIDE THE NECESSARY PRESSURE TO OPERATE THE ROTATION AND ELEVATION/DEPRESSION MECHANISMS , AND MUST BE LOCATED IN THE NEAR VICINITY OF THE MONITOR TOWER BASE . THE HYDRAULIC POWER PACK MUST BE EQUIPPED WITH A CONTROL PANEL WHICH ALLOWS AN OPERATOR TO CARRY OUT THE FOLLOWING FUNCTIONS :	
			- START THE POWER PACKS	
			HYDRAULIC PUMP	
			- STOP THE POWER PACKS	
			HYDRAULIC PUMP - ROTATE THE MONITOR IN	
			BOTH DIRECTIONS - ELEVATED AND DEPRESS	
			THE MONITOR BRANCHPIPE .	
			IN ADDITION A FURTHER CONTROL	
			PANEL MUST BE LOCATED IN BERTHS CONTROL	
			ROOM WHICH ALLOWS AN OPERATOR TO CONTROL	
			THE SYSTEM . THE PANEL MUST BE PROVITED WITH	
			THE FOLLOWING CONTROL FACILITIES TO OPERATE	
			BOTH MONITORS :	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			- START BOTH POWER PACKS HYDRAULIC PUMPS	
			STOP BOTH POWER PACKS HYDRAULIC PUMP	
			ROTATE THE MONITORS IN BOTH DIRECTIONS	
			ELEVATE AND DEPRESS THE MONITOR BRANCHPIPE	
			- OPEN THE	
			WATER AND FOAM LIQUID SUPPLY VALVES .	
			- CLOSE THE	
			WATER AND FOAM LIQUID SUPPLY VALVES .	
			IN THE EVENT OF A	
			FAILURE OF A HYDRAULIC SYSTEM , EACH MONITOR	
			MUST BE PROVIDED WITH FACILITIES TO DIRECT THE	
			BRANCHPIPE MANUALLY .	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			3 - DESCRIPTION OF EQUIPMENT :	
			3-1 : HYDRAULIC REMOTE CONTROL SLIMJET	
			FOAM/WATER MONITOR : A PAIR OF 'SLIMJET	
			MONITORS' MUST BE ASSOCIATED WITH EACH OF	
			BERTHS 11,12 AND 15. EACH MONITOR SHOULD	
			PERMANENTLY MOUNTED ON TOP OF A TOWER AT A	
			HEIGHT OF EITHER APPROX 15 METERS OR 27	
			METERS ABOVE THE LOADING PLATFORM DECK AND	
			MUST BE REMOTELY CONTROLLED EITHER FROM A	
			CONTROL PANEL IN A REMOTE CONTROL CENTRE	
			OR A CONTROL PANEL LOCATED AT NEAR THE	
			MONITOR TOWER BASE. THE MONITOR MUST BE A	
			DUAL PURPOSE TYPE BEING SUITABLE FOR BOTH	
			FOAM AND WATER DISCHARGES.	

شماره کلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			THE GENERAL PERFORMANCE FIGURES OF THE MONITORS MUST BE SAME AS THE FOLLOWING DATA:	
			•FOAM LIQUID/WATER THROUGHPUT: 190 M3/H (3170L/MIN)	
			•FOAM LIQUID CONCENTRATION: 3%	
			FOAM EXPANSION RATIO: 7:1 WORKING PRESSURE: 8 BARg	
			• RADIUS OF FOAM JET PROJECTION (IN STILL AIR CONDITIONS) : 60 METERS	
			THE MONITOR BRANCHPIPE MUST BE ORIENTED WITHIN THE FOLLOWING LIMITS:	
			ROTATION : 330 DEGREES LEFT OR RIGHT	
			ELEVATION : 45 DEGREES ABOVE HORIZONTAL	
			DEPRESSION: 55 DEGREES BELOW HORIZONTAL	
			THE MONITOR MUST BE SECURELY MOUNTED ON A FLANGED PEDESTAL BASE TO WHICH THE INCOMING 6 INCH RISER PIPE IS CONNECTED.	
			THE INLET SHOULD FLANGED TO BS 1560/ANSI B16.5, 150LBS RF.	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا	مقدار REQUIRED QTY.
			3.2 HYDRAULIC POWER SUPPLY UNIT: A HYDRAULIC POWER SUPPLY UNIT MUST BE ASSOCIATED WITH EACH MONITOR AND LOCATED IN THE NEAR VICINITY OF THE MONITOR RISER BASE. THE UNIT SHOULD COMPRISES OF A SHEET STEEL CABINET,PAINTED FIRE RED AND HOUSING THE FOLLOWING EQUIPMENT: 1- HYDRAULIC OIL RESERVOIR INCORPORATING A COMBINED SIGHT LEVEL AND TEMPRATURE GAUGE, DRAIN PLUG AND FILLER/BREATHER UNIT 1- FIXED DISPLACEMENT GEAR TYPE PUMP FITTED TO A FLAMEPROOF MOTOR BY A FLEXIBLE COUPLING AND BELLHOUSING	
			1- PRESSURE GAUGE 2- SOLENOID OPERATED FLOW CONTROL VALVE (FLAMEPROOF) 2- DUAL FLOW CONTROL MODULE 1- PRESSURE OPERATED CHECK VALVE 1- DIAPHRAGM ACCUMULATOR 1- RELIEF VALVE CARTRIDGE 1- SUCTION STRAINER	
			IN ADDITION A PUSH BOTTON TYPE CONTROL PANEL AND A POWER SUPPLY ISOLATOR MUST BE MOUNTED ON THE SIDE OF THE UNITS CABINET. THE CONTROL PANEL SHOULD PROVIDE FOR BASIC MONITOR CONTROL FUNCTIONS TO BE ACHIEVED	

ITEM NO.	MESC NO.	UNIT	DESCRIPTION	REQUIRED QTY.
			3.3 LOCAL CONTROL PANEL : A LOCAL CONTROL PANEL MUST BE MOUNTED ON THE SIDE OF EACH HYDRAULIC POWER SUPPLY UNIT AND SHOULD PROVIDE BASIC FUNCTIONS TO CONTROL THE ASSOCIATED MONITOR. THE PANEL MUST BE COMPRISED OF A FLAMEPROOF ENCLOSURE FITTED WITH A HINGED FRONT COVER AND HAVING OVERALL DIMENSIONS OF 395MM WIDE BY 465 MM HIGH BY 280 DEEP. THE FRONT COVER MUST BE FITTED WITH SIX LABELLED PUSH BUTTON CONTROLS, THE SIGNIFICANCE OF EACH ONE BEING AS FOLLOWS: 'START' STARTS THE POWER SUPPLY UNIT PUMP 'STOP' STOPS THE POWER SUPPLY UNIT PUMP 'UP' ELEVATES THE MONITOR BRANCHPIPE 'DOWN' DEPRESSES THE MONITOR BRANCHPIPE 'LEFT' ROTATES THE MONITOR TO THE LEFT 'RIGHT' ROTATES THE MONITOR TO THE RIGHT. MONITOR MOVEMENT SHOULD ONLY OCCUR WHILST THE APPROPRIATE PUSH BOTTON IS DEPRESSED. A WHITE 'POWER ON' LAMP MUST BE MOUNTED BETWEEN THE 'START' AND 'STOP' PUSH BUTTONS AND CONFIRMS, WHEN ILLUMINATED, THE CONTROL PANEL AND HYDRAULIC POWER SUPPLY UNIT ARE CONNECTED TO THE ELECTRICAL SUPPLY VIA THE ADJACENT ISOLATOR SWITCH.	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			3.4 REMOTE CONTROL PANEL THE REMOTE CONTROL PANEL MUST BE LOCATED IN THE BERTH CONTROL ROOM AND IT PROVIDES FOR AN OPERATOR TO CONTROL BOTH MONITORS ASSOCIATED WITH THE BERTH. THE PANEL MUST BE COMPRISED OF A FLAMEPROOF ENCLOSURE FITTED WITH A HINGED FRONT COVER THE FRONT COVER SHOULD FITTED WITH TWO SETS OF PUSH BUTTON CONTROLS AND INDICATOR LAMPS, EACH SET RELATING TO THE OPERATION OF A MONITOR. THE SIGNIFICANCE OF EACH PUSH BUTTON AND LAMP MUST BE AS FOLLOWS: 'POWER ON' WHITE LAMP CONFIRMS, WHEN ILLUMINATED, THAT CONTROL PANEL AND HYDRAULIC POWER SUPPLY UNIT IS CONNECTED TO ELECTRICAL SUPPLY (VIA ISOLATOR ON HYDRAULIC UNIT.) 'START' STARTS THE POWER SUPPLY UNIT PUMP 'RUN' RED LAMPS CONFIRMS, WHEN ILLUMINATED, THAT HYDRAULIC POWER SUPPLY UNIT PUMP IS OPERATIONAL 'UP' ELEVATES THE MONITOR BRANCHPIPE 'LEFT' ROTATES THE MONITOR TO THE LEFT 'DOWN' DEPRESSES THE MONITOR BRANCHPIPE 'RIGHT' ROTATES THE MONITOR TO THE RIGHT 'OPEN' (2) OPENS THE RESPECTIVE WATER OR FOAM LIQUID SUPPLY CONTROL VALVE 'CLOSE' (2) CLOSSES THE RESPECTIVE WATER OR FOAM LIQUID SUPPLY CONTROL VALVES. MONITOR MOVEMENTS MUST BE OCCURED ONLY WHEN THE APPROPRIATE PUSH BUTTONS ARE DEPRESSED	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIRED QTY.
			3.5 HYDRAULIC TUBING THE HYDRAULIC CONNECTIONS BETWEEN EACH POWER SUPPLY UNIT AND ITS RESPECTIVE REMOTE CONTROL MONITOR MUST BE MADE WITH FOUR CORE STAINLESS STEEL TUBE BUNDLES AS DESCRIBED IN THE MANUFACTURES LITERATURE OVERLEAF. THE FOLLOWING MATERIALS SHOULD BE PROVIDED:	
			FOR 3 MONITORS EACH MONITOR 30 METRE LENGTH OF 10 MM O/D * 0.5 MM W/T * 4 CORE STAINLESS STEEL TUBE, TYPE 706,WITH FLAME RETARDENT BLACK PVC OUTER SHEATH.	
			AND FOR 3 MONITORS OTHER EACH MONITOR 42 METRE LENGTH OF 10 MM O/D* 0.5 MM* 4 CORE STAINLESS STEEL TUBE, TYPE 706, WITH FLAME RETARDENT BLACK PVC OUTER SHEATH. THE BUNDLES MUST BE SUPPLIED IN SUFFICIENT CONTINUOUS LENGTHS TO AVOID THE USE OF CONNECTORS. WITHIN EACH BUNDLE, EACH TUBE SHOULD NUMERICALLY IDENTIFIED TO ENSURE CORRECT SERVICE CONNECTION.	
			SPARE PART LIST AND MAINTENANCE MANUAL SHALL BE PROVIDED .	



شرکت ملی نفت ایران

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

برگ های استعلام ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

(ارزیابی کیفی مناقصه گران (تأمین کنندگان) براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات انجام خواهد شد)

مناقصه شماره ۹۳/۱۰/AA

خرید ۳ دستگاه مونیتور آب آتش نشانی (REMOTE CONTROL FOAM/WATER MONITOR PACKAGE)

دفترچه شماره (۲)

توجه: «تکمیل کلیه اطلاعات درخواست شده مندرج در برگ های استعلام ارزیابی کیفی تأمین کنندگان (فرم خود اظهاری) به صورت دقیق و خوانا به همراه ارسال مدارک و مستندات با امضای صاحبان مجاز امضا و ممهور به مهر شرکت و یک نسخه اسکن شده کلیه مدارک بصورت فایل الکترونیکی با فرمت PDF بر روی CD الزامی می باشد.»

کمیسیون مناقصات



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

اطلاعات کلی مناقصه گزار :

نام : شرکت پایانه های نفتی ایران	شماره مناقصه : ۹۳/۱۰/AA
نشانی : میدان آرژانتین- ابتدای خیابان بیهقی- روبروی بانک سامان- مرکزی یازدهم نفت- پلاک ۲۸	موضوع مناقصه : خرید ۳ دستگاه مونیتور آب آتش نشانی
تلفن : ۸۸۵۳۶۲۰۵ داخلی : ۲۱۴۲۸ دورنما : ۸۸۵۳۴۸۲۴	

برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی باید به انضمام مدارک درخواست شده این استعلام و فراخوان ارزیابی کیفی در موعد مقرر به دبیرخانه گمبیسون مناقصات تحویل و رسید دریافت شود . از مناقصه گران محترم خواهشمند است برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات مورد نیاز را به به صورت منظم و جداگانه و به ترتیب مدارک درخواست شده در جدول های پیوست در یک پوشه قرار دهند .بدیهی است به مدارکی که ناقص بوده یا خارج از وقت مقرر دریافت شوند، ترتیب اثر داده نمی شود.

اطلاعات کلی تأمین کننده

نام شرکت :	شماره ثبت شرکت :	تاریخ و محل ثبت شرکت :	تلفن :
موضوع فعالیت شرکت (طبق اساسنامه) :			نمابر :
نشانی اینترنتی :	پست الکترونیک :	کد اقتصادی :	
نشانی شرکت :		شناسه ملی :	
اسامی صاحب/ صاحبان امضاء مجاز :			
نام و نام خانوادگی مدیر عامل :	نام پدر :	شماره شناسنامه :	تاریخ و محل تولد :
کد ملی :	تلفن همراه :	مدرک تحصیلی :	رشته تحصیلی :
محل صدور :			

یادآوری مهم : ارائه تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی الزامی است. همچنین ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل ضروری می باشد .تمامی برگه های استعلام ارزیابی کیفی باید به امضاء صاحب /صاحبان مجاز طبق اساسنامه وآگهی آخرین تغییرات و مهر شرکت رسانده شود.

امضاء و مهر تأمین کننده :

جدول شماره ۱: معیارها و امتیازهای ارزیابی کیفی تامین کنندگان

ارزیابی براساس ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد .

ردیف	شرح معیار	امتیاز A	ضریب وزنی (B)	ملاحظات امتیازات از جداول و مدارک ذیل استخراج می گردد.
۱	توان مالی		۱	فرم شماره ۱
۲	ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت		۱	فرم شماره ۲
۳	استاندارد های مرتبط با تولید		۱	فرم شماره ۳
۴	داشتن تجربه ودانش در زمینه مورد نظر		۱	فرم شماره ۴
۵	تضمین کیفیت خدمات و محصولات		۱	فرم شماره ۵
۶	حسن سابقه		۱	فرم شماره ۶
۷	نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)		۱	فرم شماره ۷
۸	ظرفیت تولید		۱	فرم شماره ۸
	جمع امتیاز	۱۰۰		

۱: مناقصه گر تعهد می نماید که اظهارات و اطلاعات مندرج در فرمهای استعمال ارزیابی کیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح بوده و تمام مدارک لازم را در این خصوص ارائه می نماید.

۲: تکمیل و ارائه این فرمها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار (شرکت پایانه های نفتی ایران) ایجاد نخواهد کرد.

۳: مناقصه گر تحت هیچ شرایطی حق درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار نخواهد داشت.

۴: تأیید صلاحیت کیفی هر یک از تامین کنندگان منوط به کسب حداقل امتیاز اعلام شده در ارزیابی کیفی می باشد..

۵: در صورتیکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطلاعات غیر موثق ویا ادعای نادرستی به مناقصه گزار ارائه شده مسئولیتهای ناشی از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده وطبق مقررات برخورد و از لیست شرکت کنندگان در مناقصه حذف خواهد شد.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۱: معیار ارزیابی توان مالی

ارزیابی توان مالی						
توضیحات	مبالغ به میلیون ریال مربوط به سال					شرح معیار
	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	
ارائه حداقل یکی از مدارک ردیفهای ۱ الی ۴ این جدول جهت ارزیابی توان مالی الزامی است. حداکثر امتیاز در صورتی احراز خواهد شد که مبلغ برآوردی مناقصه معادل و یا کمتر از یکی از مقادیر ردیفهای ۱ الی ۴ باشد، در غیر این صورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می یابد.						۱) یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی الحساب پرداخت شده
						۲) بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید / فروش، مستند به قراردادهای و اسناد فروش با صورتهای مالی تأیید شده
						۳) ده درصد داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه داراییها
						۴) تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر

* ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی می باشد.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۲: ارزیابی مشتریان قبلی، حسن شهرت:

امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی باتوجه به مواردی نظیر (کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره برداری، کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام بموقع تعهدات) بشرح جدول زیر تعیین میگردد. میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی درحداکثر پنج سال گذشته ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت از کالای موردنظر						
ردیف	شرح معیار لیست و شرح کالاهای فروخته شده/ارزیابی مشتریان	کیفیت کالا	عملکرد در دوره بهره برداری	کیفیت خدمات پشتیبانی	انجام به موقع تعهدات	نام، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار
همراه تلفن فاکس						
	امتیاز					
۱						
۲						
۳						
۴						

۱-ارایه مدارک لازم وبا تشخیص ومسئولیت مناقصه گزار قابل پذیرش است.

۲- اطلاعات مربوط به نشانی مشتریان عمده، موضوع ومبلغ هر قرارداد جهت رویت لازم است.

امضاء و مهر تأمین کننده:



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

فرم شماره ۳ : ارزیابی استاندارد ها

ارزیابی استاندارد ها

ردیف	شرح معیار شرح کالاهای فروخته	الف) استانداردهای قابل قبول			ب) استانداردهای مشابه یا استانداردهای مرتبط		نام ، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار	همراه تلفن فاکس
		استاندارد کیفیت	استاندارد تولید	استاندارد نحوه نصب یا بهره برداری	ارایه گواهی نامه های معتبر	ارایه بازدید کارشناسی		
۱								
۲								
۳								
۴								

الف) استانداردهای قابل قبول

- ۱- استانداردهای وزارت نفت (IPS) ، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 - ۲- استانداردهای ملی یا تخصصی کشورهای صنعتی مانند: BS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM, API, ASTM, ISO
 - ۳- استانداردهای کیفیت نظیر سری ISO 14000 ، ISO 9000 ، ISO 18000 و سایر گواهینامه های معتبر کیفیت
- ب) استانداردهای مشابه یا استانداردهای مرتبط (۱-ارایه گواهی نامه های معتبر و ۲-ارایه بازدید کارشناسی شخص ثالث یا تیم فنی خریدار)

امضاء و مهر تأمین کننده :



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

فرم شماره ۴ : داشتن تجربه ودانش - قراردادهای فروش کالا به مشتریان، مرتبط با موضوع مناقصه در ۵ سال گذشته

ردیف	موضوع قرارداد فروش	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ فروش	نام ، نشانی و مقام مطلع خریدار	تلفن /فاکس خریدار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

۱- تکمیل همه ستونها ومهر وامضا برگه جهت اخذ امتیاز الزامی است.

۲- به منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش کارهای مشابه با بالاترین مبلغ ارائه گردد(حداکثر چهار کار مشابه در پنج سال گذشته)

۳- امتیاز کارهای غیر مشابه ویا با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی نسبت به نوع ومبلغ مناقصه مذکور محاسبه ولحاظ می گردد.

۴- ارائه تصویر صفحاتی از قراردادهای که مشخص کننده قسمت های: طرفین قرارداد ، موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد، مدت قرارداد وصفحه مربوط به امضاء قراردادی الحاقیه باشد،الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده :



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

فرم شماره ۶ : معیار ارزیابی تضمین کیفیت خدمات و محصولات

تضمین کیفیت خدمات و محصولات							
ردیف	شرح معیار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	نام شرکت و مقام مطلع	تلفن / فاکس
	امتیاز						
۱	نحوه تضمین محصولات و گارانتی						
۲	نحوه تامین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده						
۳	چگونگی بسته بندی و حمل و نقل						
۴	آموزش چگونگی نصب						
۵	آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات						

ارائه مدارک مثبت‌ه در خصوص معیارهای فوق الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۵: معیار حسن سابقه

امتیازدهی حسن سابقه						
ردیف	شرح معیار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	جمع امتیاز
	امتیاز					
۱	کیفیت کالای فروخته و تحویل شده					
۲	کفایت کارکنان					
۳	زمان بندی تحویل کالا (تحویل بموقع)					

۱-ارایه مدارک مثبت جهت اخذ امتیاز الزامی است.

۲- ارزیابی کالاهای فروخته شده به شرکتهای تابعه (نفت ،گازو پتروشیمی)دراولویت هستند اما از نظر اخذ امتیاز با ارزیابی های سایر شرکتهای یکسان می باشند.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم اطلاعات شرکت های حاضر در مناقصه

برگ استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان

مناقصه شماره



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص)

* فرم شماره ۱-۱

نام شرکت : شماره و محل ثبت تاریخ ثبت :
نوع فعالیت مشخص شده در اساسنامه :
رتبه بندی شرکت بر اساس اعلان سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست ج.مهوری) :
نشانی شرکت : کد پستی :
پست الکترونیکی : تلفن : فاکس :

اعضاء هیأت مدیره مناقصه گر (براساس آگهی آخرین تغییرات) :

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				

نام و نام خانوادگی و سمت مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				

میزان توانمندی شرکت در ارتباط با اجراء موضوع مناقصه:

- ۱- تجهیزیات مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد).
- ۲- نیروی انسانی دارای تخصص های مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد).

توان مالی تامین کننده و سوابق کاری:

- ۱- سرمایه ثبت شده شرکت
 - ۲- آخرین تراز مالی شرکت (نسخه ای از تراز مالی آخرین سال مالی ضمیمه گردد).
 - ۳- قراردادهای منعقد شده با وزارت نفت و شرکت های تابعه (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته
 - ۴- قراردادهای منعقد شده با سایر دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت و غیر دولتی (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته
- ارائه مدارک مربوط به بندهای ۱ و ۲ توسط شرکت مناقصه گر الزامی و در صورت وجود سوابق مربوط به اظهار بندهای ۳ و ۴ مستندات مربوطه ارائه گردد.

* این فرم بایستی بوسیله تامین کنندگان تکمیل و مدارک درخواستی ضمیمه و جداگانه ارائه گردد.

امضاء و مهر تأمین کننده :



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

به : کلیه مناقصه گران

موضوع: ضرورت مکاتبه با امور حقوقی و قراردادهای

با عنایت به اینکه در مراحل برگزاری مناقصه تا زمان تعیین و اعلام برنده مناقصه گران ضرورتاً و لزوماً با واحد امور حقوقی و قراردادهای در ارتباط می باشند، بر همین اساس اعلام می گردد کلیه مناقصه گران جهت دریافت هرگونه اطلاعات و اعتراض احتمالی به امتیازات مکتسبه کیفی و فنی صرفاً مجاز به مکاتبه با رئیس امور حقوقی و قراردادهای بوده و در صورتی که مکاتبات به سایر مراجع اعم از مدیرعامل، واحد متقاضی، کمیته ارزیابی کیفی، کمیسیون مناقصات، حراست و منعکس گردد به مکاتبات ارسالی هیچگونه پاسخی ارائه نخواهد شد و صرفاً مکاتباتی مورد اقدام قرار خواهند گرفت که به واحد امور حقوقی و قراردادهای منعکس شده باشد. لذا ضرورت دارد این مهم در کلیه مکاتبات مدنظر قرار گیرد.

با تشکر
فرامرز محمدی
دبیر کمیته فنی بازرگانی