ذکر نوبت اول و دوم در بالای هر آگهی الزامی می باشد

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران

SGS ISO 9001 — SGS ISO 14001 — SGS OHSAS 18001

تجدید مناقصه

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

(مناقصه شماره ۹۵/۰۶/PO1)

شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد **شیر سیلابی نصب روی پایه بهمراه قطعات یدکی** را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.

۱-موضوع مناقصه: خرید شیر سیلابی نصب روی پایه بهمراه قطعات یدکی که شرح کامل و مشخصات فنی آن در اسناد مناقصه موجود می باشد.

۲- نام و نشانی مناقصه گزار : (شرکت پایانه های نفتی ایران) به نشانی تهران- میدان آرژانتین -ابتدای خیابان بیهقی-روبروی بانک سامان-پلاک ۲۸- ساختمان شماره ۱۱ شرکت ملی نفت ایران- طبقه همکف-دفتر هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران

۳- معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱- توان مالی: ۳۰ امتیاز	۴- استانداردهای تولید: ۱۵ امتیاز
۲- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: ۱۵ امتیاز	۵- داشتن تجربه و دانش مورد نظر: ۱۵ امتیاز
۳- تضمین کیفیت خدمات و محصولات: ۱۰ امتیاز	۶- حسن سابقه : ۱۵ امتیاز
حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با ۶۰ می باشد.	

۴- تاریخ ،مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام ها و مدارک ارزشیابی

۱-۴- مناقصه گران می توانند با مراجعه به سایت www.iotco.ir فرمهای استعلام ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به نشانی مناقصه گزار در بند «۲» ارسال نمایند.

۲-۴- مناقصه گران می توانند پس از انتشار نوبت دوم آگهی حداکثر به مدت ۱۴ روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند. بدیهی است کلیه مناقصه گران مکلفند مدارک تکمیل شده ارزیابی کیفی را حداکثر تا ساعت ۱۶ آخرین روز انقضای ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به کمیته فنی بازرگانی تحویل دهند.

۳-۴- پس از بررسی فرم های ارزشیابی و مدارک دریافتی، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

۴-۴- به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (CD) ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-۴- مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

۵- شرایط مناقصه گران

۱-۵- داشتن تجربه، سابقه کار مفید، داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص لازم، توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه

۲-۵- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ **۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (دویست و هفتاد میلیون) ریال** و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ۱۰٪ نرخ پیشنهادی برنده مناقصه جهت یک سال خورشیدی.

۳-۵- داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی، برنامه ریزی، کنترل پروژه، مالی، اداری، مدیریتی.

۴-۵- ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه

۵-۵- ارایه شناسه ملی حسب ماده ۱۶ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

۶-۵- ارایه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضاء مجاز

مناقصه گران جهت رویت فراخوان می توانند به سایتهای ذیل مراجعه نمایند.

www.shana.ir و www.iotco.ir

روابط عمومی

تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST
CREATE / AMEND / DELETE
ایجاد / اصلاح / ابطال

شرکت پایانه های نفتی ایران
سیستم یکنواخت کالا

تکمیل کارهای مخزن ۳۸ خارک

Rev.01

عنوان پروژه:	تکمیل کارهای مخزن ۳۸ خارک
عطف به:	صورتجلسه منضم به اتوماسیون اداری به شماره ثبت ۱۱۸۷۰ و گردش نامه اتوماسیون اداری شماره ۱۶۱۵۶۶۲
محل تحویل کالا:	خارک
شماره درخواست پروژه/ خرید مستقیم REQUEST NO.	83202-53-017
ADMIN	31
MT	26 D 38
شماره حساب ACCT. NO.	۰۳۸-۰۵۱-۰۸۳۲۰۲-۱۰
تاریخ نیاز به کالا REQUIRED DATE	فوری
تاریخ درخواست REQUEST DATE	۱۳۹۵/۰۱/۱۶
ITEM COUNT	3
جمع مقادیر TOTAL QTY.	Now: 12 Was: 6
جمع ارزش ها (ریال) TOTAL VALUE (RR)	No Change
شماره طرح PLAN NO.	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار QUANTITY	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)
			توجه: 1- ارائه مدارک ساخت توسط سازنده و اخذ تایید فنی از کارفرما الزامی می باشد. 2- حضور نمایندگان HSE در فرآیند ساخت و بازرسی از اقلام و اخذ تایید از ایشان الزامی می باشد.		
1	96000000-01	Set	Now: Skid Mounted Deluge Valve for Water Spray System, Size 6" (As per Attached Data Sheet, Tag Nos. DVW-TN38-0001~0004 & DVF-TO37-0050) Was: Deluge Valve for Water Spray System, Size 6" (As per Attached Data Sheet, Tag Nos. DVW-TN38-0001~0004 & DVF-TO37-0050)	No change	Now: 4,250,000,000 Was: 4,500,000,000
2	96000000-02	Set	Now: Skid Mounted Deluge Valve for Foam System, Size 6" (As per Attached Data Sheet, Tag No. DVF-TN38-0001) Was: Deluge Valve for Foam System, Size 6" (As per Attached Data Sheet, Tag No. DVF-TN38-0001)	No change	Now: 850,000,000 Was: 900,000,000
3	96000000-03	Set	Spare Part: Alarm Gong (at least 1 set for Each Skid)	6	300,000,000

M.O.S.	S.O.S.	شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO.	ITEM

سازمان متقاضی کالا: مهندسی و ساختمان

۱-تهیه کننده: احمد غفاری تاریخ

۵-تایید کننده: پیمان انتظام تاریخ ۹۵/۱/۱۷

۶-تصویب کننده: تاریخ ۹۵/۱/۱۸

۷-تایید امورمالی/بودجه/ذیحسابی

بودجه: تاریخ ۹۵/۱/۱۸

مدیر امورمالی: محمدرضا ... تاریخ

۸-مدیریت امور بازرگانی: تاریخ ۹۵/۱/۲۹

۲-نیاز به بررسی فنی مشخصات درخواست (PMR) توسط اداره بازرسی فنی
دارد ☐ ندارد ☒

۳-نیاز به بازرسی حین ساخت/خرید کالا (توسط نمایندگان کارفرما)
دارد ☒ ندارد ☐

۴-شرح فنی برای بازرسی کامل است
بلی ☐ خیر ☐

رییس اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات

امضا

MB-05-F-15

☐ تدارکات پروژه ☐ اداره خرید اقلام پایانه چهار نسخه ☐ خدمات تدارکات ☐ ذیحسابی / بودجه ☐ تدارکات ☐ تقاضا کننده ☐ توزیع نسخ

MESC:8355843102

مدیریت امور مالی
بودجه سرمایه‌ای: اعتبار دارد

OEID
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
دفتر بازنگری طراحی تهران

M. Roudsari
۹۵/۰۱/۱۶

۹۵/۱/۲۶

تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST

ایجاد / اصلاح / ابطال — CREATE / AMEND / DELETE

شرکت پایانه های نفتی ایران
سیستم یکنواخت کالا

Rev.00

عنوان پروژه: **تکمیل کارهای مخزن ۳۸ خارک**

مطلب بند: درخواست تامین کالاها و مواردآتی مخزن ۳۸ طی اتوماسیون شماره ۱۳۴۴۳۰۲۶
(بر مبنای طراحی انجام شده در پروژه شماره ۷۷۶-۱-۲۱-۳۸)

محل تحویل کالا: خارک

نوع سند	رمز مقاصد	رمز عمومی NO. CODE	شماره انبار	رمز سازمانی ADMIN	شماره درخواست پروژه/ خرید مستقیم REQUEST NO.
MT	D	38			
26				31	۰۸۳۲۰۲۰۵۳-۱۷

شماره حساب ACCT. NO.	تاریخ نیاز به کالا REQUIRED DATE				شماره طرح PAGE	تاریخ درخواست REQUEST DATE
۰۳۸-۰۵۱-۰۸۳۲۰۲۰۱۰	فوری					۱۳۹۳/۱۰/۲۷

تعداد قلم ITEM NO.	جمع مقادیر TOTAL QTY	جمع ارزش ها (ریال) TOTAL VALUE (IRR)	شماره طرح PLAN NO.
2	6	5,400,000,000	

شماره قلم ITEM NO.	شماره طبقه بندی کالا MESC NO.	واحد کالا UNIT	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار QUANTITY	ارزش تقریبی قلم VALUE (EST.)		M.O.S.		S.O.S.	شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO.	ITEM
1	96000000-01	Set	Deluge Valve for Water Spray System, Size 6" (As per Attached Data Sheet, Tag Nos. DVW-TN38-0001~0004 & DVF-T037-0050)	5	4,500,000,000							
2	96000000-02	Set	Deluge Valve for Foam System, Size 6" (As per Attached Data Sheet, Tag No. DVF-TN38-0001)	1	900,000,000							

CROSS REF — اطلاعات منبع تامین کالا

سازمان متقاضی کالا: **مهندسی و ساختمان**

۱-تهیه کننده: احمد نظاری
تاریخ

۵-تایید کننده: پیمان انتظام
تاریخ
۲۴
۹۳/۱۰/۲

۶-تصویب کننده: عبدالله احمدی
تاریخ

۷-تأیید امورمالی/بودجه/ذیحسابی

بودجه:
تاریخ ۹۳/۱۰/۲۹

مدیر امورمالی:
تاریخ ۹۳/۱۰/۲۰

۸-مدیریت امور فنی:
تاریخ ۹۳/۱۱/۱

۲- نیاز به بررسی فنی مشخصات درخواست (PMR) توسط اداره بازرسی فنی

دارد ☐ ندارد ■

۳- نیاز به بازرسی حین ساخت/خرید کالا

دارد ☐ ندارد ■

۴-شرح فنی برای بازرسی کامل است

بلی ☐ خیر ☐

رییس اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات

امضا

MB-05-F-15

MESC:0355042102

مهندسین مشاور طرح اندیشان
دفتر بازنگری طراحی تهران

M Radsar
۹۳/۱۰/۲۳

6. DELUGE VALVES

a. DELUGE VALVE FOR WATER SPRAY SYSTEM

GENERAL DATA				
2	QUANTITY			According to PMR
3	INSTALLATION			OUTDOOR
4	SERVICE			FIRE FIGHTING
5	DESIGN CODE			NFPA 13, 15
PROCESS AND OPERATING DATA				
6	FLUID TYPE			POTABLE WATER, SEA WATER
7	AMBIENT TEMPERATURE (MAX / MIN)		DEG	47/3
8	RELATIVE HUMIDITY (MIN/MAX)		%	Min. = 10 Max. = 100
9	OPERATING PRESSURE (MAX / NORM)		barg	15/11
10	WORKING PRESSURE		barg	12.7
11	TEST PRESSURE		barg	20
12	SHUT-OFF DIFFERENTIAL PRESSURE		barg	15
13	HAZARD CLASSIFICATION(ACCORDING TOOIPS-ESF-100)*			HAZARDOUS AREA, ZONE(2), IIA,T3
TECHNICAL DATA				
14	DELUGE VALVE	TYPE		ELECTRICAL AUTOMATIC ACTUATION WITH LOCAL MANUAL
15		MODEL		*
16		DIAMETER		ACCORDING TOOP&ID'S
17		INLET CONNECTION TYPE		MATE TOOFLANGE ANSI B 16.5 # 150
18		ACTUATION TYPE		ELECTRICAL TYPE
19		MANUAL LOCAL OPERATION		RELEASE VALVE
20		MANUAL REMOTE OPERATION		SOLENOID VALVE (DE ENERGIZED)
21		PRESSURE SWITCH		☒ YES ☐ NO
22		BODY MATERIAL		DUCTILE IRON * (SUITABLE FOR SEA WATER)
23	DRAIN VALVE	TYPE		GLOBE VALVE
24		QUANTITY		ONE PER EACH
25		BODY MATERIAL		*
26	STRAINER	ONE PER EACH ACCORDING TO DELUGE SIZE		
27	BY PASS LINE	VALVE		THREE GATE VALVE PER EACH ACCORDING TOODELUGE SIZE
28	SOLENOID VALVE	TYPE		EXPLOSION PROOF, IP 65 WITH CLASS F INSULATION
29		MODEL		*
30		QUANTITY		ONE PER EACH
32		ACTUATION TYPE		REMOTE ELECTRIC TYPE
33		SUPPLY VOLTAGE / FREQ. / PHASE		24 V / DC
35		CODES		NFPA
36		BODY MATERIAL		*
37	MANUAL RELEASE VALVE	TYPE		BALL VALVE
38		QUANTITY		ONE PER EACH
39		ACTUATED BY		HAND LEVER

OEID
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
دفتر بازنگری طراحی تهران

40		BODY MATERIAL	STAINLESS STEEL 316	
41		CONNECTION TYPE	MAIL INLE, FEMALE OUTLET, 1/2" NPT	
42	ALARM DEVICE	TYPE	WATER MOTOR ALARM GONG	
43	ALARM DEVICE	MODEL	*	
44	ALARM DEVICE	QUANTITY	ONE PER EACH	
50	SKID ASSEMBLY	PIPING	WATER PIPING- PENUMATIC PIPING, BY-PASSLINE- VALVE TEST & DRAIN FACILITIES	
51	SKID ASSEMBLY	TERMINATION POINT	FIRE WATER INLET OR OUTLET(SIZE/RATING/ORIENTATION)	
52	SKID ASSEMBLY	TERMINATION POINT	DRAIN OUTLET (SIZE/RATING)	
55	SKID ASSEMBLY	TERMINATION POINT	ELEC. JUNCTION BOX	
56	SKID ASSEMBLY	TERMINATION POINT	INS. JUNCTION BOX	
57	SKID ASSEMBLY	TERMINATION POINT	JUNCTION BOX	
58	SKID ASSEMBLY	STRUCTURE	FRAME MATERIAL	
59	SKID ASSEMBLY	STRUCTURE	DOOR MATERIAL	*
60	SKID ASSEMBLY	STRUCTURE	LIFTING FACILITY	*
61	SKID ASSEMBLY	STRUCTURE	SURFACE PROTECTION	*
62	SKID ASSEMBLY	STRUCTURE	SKID DIMENTION	*
63	SKID ASSEMBLY	STRUCTURE	SKID WEIGHT	*
64	SKID ASSEMBLY		LIGHT & ISOLATOR	*
65	SKID ASSEMBLY		HEATER& ISOLATOR	*
66	SKID ASSEMBLY		CABLE &FITTINGS	*
67	SKID ASSEMBLY		EARTHING FACILITY	*
68	SKID ASSEMBLY		INSTRUMENT PANEL	*
69	SKID ASSEMBLY		WATER PANEL	*

SURFACE PROTECTION AND PAINTING			
70	SURFACE PROTECTION & PAINTING		RED COLOR RAL 3020
OVERALL DIMENSIONS			
71	TOTAL LENGTH	M	*
72	TOTAL DEPTH	MM	*
73	TOTAL HEIGHT	MM	*
74	TOTAL WEIGHT	KG	*
75	WET WEIGHT	KG	*
TEST PROCEDURE			
77	TEST		NFPA

OEID
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
دفتر بازنگری طراحی تهران

b. DELUGE VALVE FOR FOAM SYSTEM

GENERAL DATA				
2	QUANTITY			According to PMR
3	INSTALLATION			OUTDOOR
4	SERVICE			FIRE FIGHTING
5	DESIGN CODE			NFPA 11
PROCESS AND OPERATING DATA				
6	FLUID TYPE			FOAM SOLUTION (FP FOAM SOLUTION)
7	AMBIENT TEMPERATURE (MAX / MIN)		DEG	47/3
8	RELATIVE HUMIDITY (MIN/MAX)		%	Min. = 10 Max. = 100
9	OPERATING PRESSURE (MAX / NORM)		barg	15/11
10	WORKING PRESSURE		barg	12.7
11	TEST PRESSURE		barg	20
12	SHUT-OFF DIFFERENTIAL PRESSURE		bar	15
13	HAZARD CLASSIFICATION(ACCORDING TOOIPS-ESF-100)*			HAZARDOUS AREA, ZONE(2), IIA,T3
TECHNICAL DATA				
14	DELUGE VALVE	TYPE		ELECTRICALAUTOMATIC ACTUATION WITH LOCAL MANUAL
15		MODEL		*
16		DIAMETER		ACCORDING TOOP&ID'S
17		INLET CONNECTION TYPE		MATE TOOFLANGE ANSI B 16.5 # 150
18		ACTUATION TYPE		ELECTRICAL TYPE
19		MANUAL LOCAL OPERATION		RELEASE VALVE
20		NORMAL REMOTE OPERATION		SOLENOID VALVE (DE ENERGIZED)
21		PRESSURE SWITCH		☒ YES ☐ NO
22		BODY MATERIAL		DUCTILE IRON * (SUITABLE FOR SEA WATER & FOAMSOLUTION)
23	DRAIN VALVE	TYPE		GLOBE VALVE
24		QUANTITY		ONE PER EACH
25		BODY MATERIAL		*
26	STRAINE	ONE PER EACH ACCORDING TO DELUGE SIZE		
27	BY PASS LINE	VALVE		THREE GATE VALVE PER EACH ACCORDING TOODELUGE SIZE
28	SOLENOID VALVE	TYPE		EXPLOSION PROOF, IP 65 WITH CLASS F INSULATION
29		MODEL		*
30		QUANTITY		ONE PER EACH
32		ACTUATION TYPE		REMOTE ELECTRIC TYPE
33		SUPPLY VOLTAGE / FREQ. / PHASE		24 V / DC
35		CODES		NFPA
36		BODY MATERIAL		* (SUITABLE FOR SEA WATER & FOAM SOLUTION)
37	MANUAL RELEASE VALVE	TYPE		BALL VALVE
38		QUANTITY		ONE PER EACH
39		ACTUATED BY		HAND LEVER
40		BODY MATERIAL		STAINLESS STEEL 316
41		CONNECTION TYPE		MAIL INLE, FEMALE OUTLET, 1/2" NPT
42	ALARM DEVICE	TYPE		WATER MOTOR ALARM GONG
43		MODEL		*
44		QUANTITY		ONE PER EACH

OEID
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
دفتر بازنگری طراحی تهران

شركت پايانه هاي نفتي ايران		پروژه طراحي سيستم اطفاء حريق مخازن ذخيره سازي نفت خام و فرآورده در جزيره خارگ	مونكو ايران Monenco Iran
شماره قرارداد ۳۸-۷۱-۱۰۷۷۶		Data Sheet For Fire Fighting Equipment (Hydrant, Monitor, Hose Box, Existing Sign)	

Document Number	CLI.	CONS.	PROJ.	DIS.	DOC.	PH.	SEQ	REV
	IOTC	MNCO	KFF	SF	DSH	2	009	A4

50	SKID ASSEMBLY	PIPING	WATER PIPING- PENUMATIC PIPING, BY-PASSLINE- VALVE TEST & DRAIN FACILITIES	
51		TERMINATION POINT	FIRE WATER INLET OR OUTLET(SIZE/RATING/ORIENTATION)	
52			DRAIN OUTLET (SIZE/RATING)	
55			ELEC. JUNCTION BOX	
56			INS. JUNCTION BOX	
57			JUNCTION BOX	
58		STRUCTURE	FRAME MATERIAL	
59			DOOR MATERIAL	*
60			LIFTING FACILITY	*
61			SURFACE PROTECTION	*
62			SKID DIMENTION	*
63			SKID WEIGHT	*
64			LIGHT & ISOLATOR	*
65			HEATER& ISOLATOR	*
66			CABLE &FITTINGS	*
67			EARTHING FACILITY	*
68			INSTRUMENT PANEL	*
69			WATER PANEL	*
SURFACE PROTECTION AND PAINTING				
70	SURFACE PROTECTION & PAINTING		YELLOW COLOR RAL 1018	
OVERALL DIMENSIONS				
71	TOTAL LENGTH	M	*	
72	TOTAL DEPTH	MM	*	
73	TOTAL HEIGHT	MM	*	
74	TOTAL WEIGHT	KG	*	
75	WET WEIGHT	KG	*	
TEST PROCEDURE				
77	TEST		NFPA	

1- ALL INFORMATION MARKED BY "*"SHALL BE FILLED BY VENDOR AND RETURNED DURING QUOTATION STAGE.
2- DELUGE VALVE AND ACCESSORIES SHOULD BE SUPPLIED FROM UL/FM APPROVED MANUFACTURER.
3- VALVE PILOT TRIM AS COMPLETE SET AND PREASSEMBLED WITHOUT SKID SHALL BE SUPPLIED BY VENDOR.
4- IN CASE OF ANY CONFLICT BETWEEN THIS DATA SHEET AND CODES/STANDARD, THE MOST STRINGENT SHALL BE APPLIED.
5- THE WATER DELUGE VALVE SHALL BE PAINTED WITH RED COLOR RAL 3020 AND FOAM DELUGE VALVE WITH YELLOW COLOR RAL 1018 ACCORDING TO PROJECT PAINTING SPECIFICATION.
6- FOR SIZE, TAG NO., QUANTITY, AND FLOWRATE, REFER TOOITEM DESCRIPTION IN BELLOW TABLES.
7- THE TAG NO. OF EACH ITEM SHALL BE ENGRAVED ON STAINLESS STEEL PLATE AND TOOBE FIXED ON BODY.
8- ALL ELECTRICAL COONECTIONS & CABLE GLAND SIZES SHALL BE INCONFORMITY WITH ISO STANDARD.

OEID
شركت توسعه صنايع نفت و انرژي
دفتر نازنگوی طراحی تهران

9- DELUGE VALVE COMPONENTS SHALL BE SUPPLIED BY VENDOR COMPLETELY AS PER ATTACHED P&ID AND OTHER ACCESSORIES WHICH IS REQUIRED FOR PROPER OPERATION SUCH AS PRESSURE SWITCHES, PRESSURE GAUGES, THREE WAYS SOLENOID VALVE, DRY PILOT ACTIVATION TRIM, RESTRICTION ORIFICE AND ETC.

10- DELUGE VALVE WITH PILOT AND VALVE TRIM COMPONENTS SHALL BE FABRICATED IN VENDOR'S SHOP AND AFTER FINAL PERFORMANCE TEST TOOBE DELIVERED AS ASSEMBLED SET.

11- ALL INSTRUMENT DEVICES SUCH AS PRESSURE SWITCHES AND SOLENOID VALVE SHALL BE SUPPLIED WITH CABLE GLAND.

12- THE DEGREE OF PROTECTION OF ELECTRICAL AND INSTRUMENT PROVIDED BY ENCLOSURE SHALL BE IP65 MINIMUM FOR OUTDOOR EQUIPMENT.

TANK NO.	WATER DEMAND (LPM)	SIZE (IN)	SERVICE	TAG NO.	QTY.
T001	8316.6	8"	FRESH/SEA WATER	DVW-T001-0001	1
T002	8316.6	8"	FRESH/SEA WATER	DVW-T002-0001	1
T003	8316.6	8"	FRESH/SEA WATER	DVW-T003-0001	1
T004	8316.6	8"	FRESH/SEA WATER	DVW-T004-0001	1
T005	12219	10"	FRESH/SEA WATER	DVW-T005-0001	1
T006	12219	10"	FRESH/SEA WATER	DVW-T006-0001	1
T007	6426.2	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-T007-0001/0002	2
T008	12219	10"	FRESH/SEA WATER	DVW-T008-0001	1
T009	6426.2	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-T009-0001/0002	2
T010	6426.2	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-T010-0001/0002	2
T011	6426.2	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-T011-0001/0002	2
T012	6516.7	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-T012-0001/0002	2
T013	9546	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-T013-0001/0002	2
T014	10333.6	10"	FRESH/SEA WATER	DVW-T014-0001/0002	2

			WATER		
TN 36	5825.5	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-TN36-0001/0004	4
TN 37	5825.5	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-TN37-0001~0004	4
TN 38	5825.5	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-TN38-0001~0004	4
TF 41	4030.5	6"	FRESH/SEA WATER	DVW-TF41-0001~0002	2
TF 42	14569	10"	FRESH/SEA WATER	DVW-TF42-0001	1
TF01	11387	12"	FRESH/SEA WATER	DVW-TF01-0001	1
TF02	8559	8"	FRESH/SEA WATER	DVW-TF02-0001	1
TF03	12937.5	10"	FRESH/SEA WATER	DVW-TF03-0001	1
TF04	12937.5	10"	FRESH/SEA WATER	DVW-TF04-0001	1
TO05	1144	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO05-0050	1
TO02	913	4"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO02-0050	1
TO08	1309	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO08-0050	1
TO15	2904	6"	FRESH/SEA WATER	DVF - TO15-0050	1
TO16	3497	6"	FRESH/SEA WATER	DVF - TO16-0050	1
TO24	1762	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO24-0050	1
TO25	2078	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO25-0050	1
TO28	2491	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO28-0050	1
TO32	2284	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO32-0050	1
TO34	2697	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO34-0050	1
TO37	2284	6"	FRESH/SEA WATER	DVF -TO37-0050	1

TO18	1178	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO18-0001	1
TO19	3497	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO19-0001	1
TO20	1266	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO20-0001	1
TO21	1762	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO21-0001	1
TO22	3066	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO22-0001	1
TO23	1762	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO23-0001	1
TO24	1762	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO24-0001	1
TO25	1456	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO25-0001	1
TO26	2078	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO26-0001	1
TO27	1747	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO27-0001	1
TO28	2491	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO28-0001	1
TO29	2491	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO29-0001	1
TO30	2160	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TO30-0001	1
TN31	2284	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TN31-0001	1
TN32	2119	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TN32-0001	1
TN33	1954	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TN33-0001	1
TN34	2119	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TN34-0001	1
TN35	2697	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TN35-0001	1
TN36	2119	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TN36-0001	1
TN37	1995	6"	FOAM SOLUTION	DVF-TN37-0001	1
TN38	2284	6"	FOAM	DVF-TN38-0001	1

شرکت ملی نفت ایران

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

بـــرگ های استعلام ارزیابـــی کیفـــی تـــأمین کنندگان

(ارزیابی کیفی مناقصه گران (تـــأمین کنندگان) براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات انجام خواهد شد)

مناقصه شماره ۹۵/۰۶/PO1

خرید شیر سیلابی نصب روی پایه بهمراه قطعات یدکی

دفترچه شماره (۲)

توجه : « تکمیل کلیه اطلاعات درخواست شده مندرج در برگ های استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان (فرم خود اظهاری) به صورت دقیق و خوانا به همراه ارسال مدارک و مستندات با امضای صاحبان مجاز امضا و ممهور به مهر شرکت و یک نسخه اسکن شده کلیه مدارک بصورت فایل الکترونیکی با فرمت PDF بر روی CD الزامی می باشد . »

کمیسیون مناقصات

اطلاعات کلی مناقصه گزار :

نام : شرکت پایانه های نفتی ایران **نشانی :** میدان آرژانتین- ابتدای خیابان بیهقی- روبروی بانک سامان- مرکزی یازدهم نفت- پلاک ۲۸ **تلفن :** ۸۸۵۳۶۲۰۵ داخلی : ۲۱۴۳۲ **دورنما :** ۸۸۵۳۴۸۲۴	**شماره مناقصه :**PO1/۰۶/۹۵ **موضوع مناقصه: خرید شیر سیلابی نصب روی پایه بهمراه قطعات یدکی**

برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی باید به انضمام مدارک درخواست شده این استعلام و فراخوان ارزیابی کیفی در موعد مقرر به دبیرخانه گمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت شود . از مناقصه گران محترم خواهشمند است برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات مورد نیاز را به به صورت منظم و جداگانه و به ترتیب مدارک درخواست شده در جدول های پیوست در یک پوشه قرار دهند .بدیهی است به مدارکی که ناقص بوده یا خارج از وقت مقرر دریافت شوند، ترتیب اثر داده نمی شود.

اطلاعات کلی تامین کننده

: نام شرکت : شماره ثبت شرکت : تاریخ و محل ثبت شرکت : تلفن:

موضوع فعالیت شرکت(طبق اساسنامه) : نمابر:

نشانی اینترنتی : پست الکترونیک : کد اقتصادی:

نشانی شرکت : شناسه ملی:

اسامی صاحب/ صاحبان امضاء مجاز:

نام ونام خانوادگی مدیر عامل : نام پدر : شماره شناسنامه : تاریخ و محل تولد : محل صدور:

کد ملی : تلفن همراه : مدرک تحصیلی : رشته تحصیلی:

یادآوری مهم : ارائه تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی الزامی است.همچنین ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل ضروری می باشد .تمامی برگه های استعلام ارزیابی کیفی باید به امضاء صاحب /صاحبان مجاز طبق اساسنامه وآگهی آخرین تغییرات و مهر شرکت رسانده شود.

امضاء و مهر تأمین کننده :

جدول شماره ۱: معیارها وامتیازهای ارزیابی کیفی تامین کنندگان

ارزیابی براساس ماده ٢٤ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد .

ردیف	شرح معیار	امتیاز A	ضریب وزنی (B)	ملاحظات امتیازات از جداول و مدارک ذیل استخراج می گردد.
۱	توان مالی		۱	فرم شماره ۱
۲	ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت		۱	فرم شماره ۲
۳	استاندارد های مرتبط با تولید		۱	فرم شماره ۳
۴	داشتن تجربه ودانش در زمینه مورد نظر		۱	فرم شماره ۴
۵	تضمین کیفیت خدمات ومحصولات		۱	فرم شماره ۵
۶	حسن سابقه		۱	فرم شماره ۶
۷	نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)		۱	فرم شماره ۷
۸	ظرفیت تولید		۱	فرم شماره ۸
	جمع امتیاز	۱۰۰		

۱ : مناقصه گر تعهد می نماید که اظهارات و اطلاعات مندرج در فرمهای استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح بوده و تمام مدارک لازم رادر این خصوص ارائه می نماید.
۲ : تکمیل و ارائه این فرمها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار (شرکت پایانه های نفتی ایران) ایجاد نخواهدکرد.
۳ : مناقصه گر تحت هیچ شرایطی حق درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار نخواهد داشت.
۴ : تائید صلاحیت کیفی هر یک از تامین کنندگان منوط به کسب حداقل امتیاز اعلام شده در ارزیابی کیفی می باشد..
۵: در صورتیکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطلاعات غیر موثق ویا ادعای نادرستی به مناقصه گزار ارائه شده مسئولیتهای ناشی از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده وطبق مقررات برخورد و از لیست شرکت کنندگان در مناقصه حذف خواهد شد.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۱: معیار ارزیابی توان مالی

ردیف	شرح معیار	مبالغ به میلیون ریال مربوط به سال					توضیحات
		۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
۱	(۱۰۰)یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی الحساب پرداخت شده						ارائه حداقل یکی از مدارک ردیفهای ۱ الی ٤ این جدول جهت ارزیابی توان مالی الزامی است . حداکثر امتیاز در صورتی احراز خواهد شد که مبلغ برآوردی مناقصه معادل و یا کمتر از یکی ازمقادیر ردیفهای ۱ الی ٤ باشد،در غیر این صورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می یابد.
۲	(۲۵)بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید / فروش، مستند به قراردادها و اسناد فروش با صورتهای مالی تأیید شده						
۳	ده درصد داراییهای ثابت،مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه داراییها						
۴	تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر						

❋ ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی می باشد.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۲ : ارزیابی مشتریان قبلی ، حسن شهرت :

امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی باتوجه به مواردی نظیر (کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره برداری، کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام بموقع تعهدات)بشرح جدول زیر تعیین میگردد.

میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی درحداکثر پنج سال گذشته ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

ارزیابی مشتریان قبلی وحسن شهرت از کالای موردنظر

ردیف	شرح معیار / لیست وشرح کالاهای فروخته شده/ارزیابی مشتریان	کیفیت کالا	عملکرد در دوره بهره برداری	کیفیت خدمات پشتیبانی	انجام به موقع تعهدات	نام ، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار	همراه تلفن فاکس
	امتیاز						
۱							
۲							
۳							
۴							

۱-ارایه مدارک لازم وبا تشخیص ومسوولیت مناقصه گزار قابل پذیرش است.

۲- اطلاعات مربوط به نشانی مشتریان عمده ، موضوع ومبلغ هر قرارداد جهت رویت لازم است.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۳ : ارزیابی استاندارد ها

ارزیابی استاندارد ها								
ردیف	شرح معیار / شرح کالاهای فروخته	الف)استانداردهای قابل قبول			ب) استانداردهای مشابه یااستاندارهای مرتبط		نام ، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار	همراه تلفن فاکس
		استاندارد کیفیت	استاندارد تولید	استاندارد نحوه نصب یا بهره برداری	ارایه گواهی نامه های معتبر	ارایه بازدید کارشناسی		
۱								
۲								
۳								
۴								

الف)استانداردهای قابل قبول

۱- استانداردهای وزارت نفت(IPS) ، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۲- استانداردهای ملی یا تخصصی کشورهای صنعتی مانند:BS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO

۳- استاندارهای کیفیت نظیر سری ISO 14000، ISO9000 ، ISO 18000 و سایر گواهینامه های معتبر کیفیت

ب) استانداردهای مشابه یااستاندارهای مرتبط (۱–ارایه گواهی نامه های معتبر و ۲- ارایه بازدید کارشناسی شخص ثالث یا تیم فنی خریدار)

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۴ : داشتن تجربه ودانش -(قراردادهای فروش کالا به مشتریان، مرتبط با موضوع مناقصه در۵ سال گذشته)

ردیف	موضوع قرارداد فروش	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ فروش	نام ، نشانی و مقام مطلع خریدار	تلفن /فاکس خریدار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

۱- تکمیل همه ستونها ومهر وامضا برگه جهت اخذ امتیاز الزامی است.
۲- به منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش کارهای مشابه با بالاترین مبلغ ارائه گردد(حداکثر چهار کار مشابه در پنج سال گذشته)
۳- امتیاز کارهای غیر مشابه ویا با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی نسبت به نوع ومبلغ مناقصه مذکور محاسبه ولحاظ می گردد.
۴- ارائه تصویر صفحاتی از قراردادهای که مشخص کننده قسمت های: طرفین قرارداد ، موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد، مدت قرارداد وصفحه مربوط به امضاء قراردادویا الحقیه باشد،الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۶ : معیار ارزیابی تضمین کیفیت خدمات و محصولات

تضمین کیفیت خدمات و محصولات							
ردیف	شرح معیار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	نام شرکت ومقام مطلع	تلفن/فاکس
	امتیاز						
۱	نحوه تضمین محصولات و گارانتی						
۲	نحوه تامین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده						
۳	چگونگی بسته بندی و حمل و نقل						
۴	آموزش چگونگی نصب						
۵	آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات						

ارائه مدارک مثبته در خصوص معیارهای فوق الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۵ : معیار حسن سابقه

امتیازدهی حسن سابقه						
ردیف	شرح معیار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	جمع امتیاز
	امتیاز					
۱	کیفیت کالا ی فروخته وتحویل شده					
۲	کفایت کارکنان					
۳	زمان بندی تحویل کالا (تحویل بموقع)					

۱-ارایه مدارک مثبته جهت اخذ امتیاز الزامی است.

۲- ارزیابی کالاهای فروخته شده به شرکتهای تابعه (نفت ،گازو پتروشیمی)دراولویت هستند اما از نظر اخذ امتیاز با ارزیابی های سایر شرکتها یکسان می باشند.

امضاء و مهر تأمین کننده :

شرکت کنندگان می بایست موارد زیر را رعایت نمایند :

الف – ارائه مدارک خواسته شده در جداول ارزیابی جهت اخذ امتیاز ضروری می باشد .

ب – کلیه اطلاعات ارائه شده و نیز کلیه صفحات این دفترچه ارزیابی ، می بایست **به مهر و امضاء مجاز ، صاحبان شرکت** رسیده باشد .

ج - مدارک **فاقد مهر و امضای مجاز** و مدارک ارائه شده بدون ارائه مستندات لازم **پذیرفته نخواهد شد** و مورد ارزیابی **قرار نخواهد گرفت .**

د - ارائه اساسنامه و آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات الزامی است .

هـ – ارائه مدارک حقوقی شرکت شامل آخرین روزنامه رسمی مبنی بر **نام و امضای دارندگان امضای مجاز الزامی است .**

توجه : دریافت مدارک تحویلی به این امور الزاماً شامل:

۱–نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه

۲– کپی **گواهینامه تعیین صلاحیت / مجوز** قید شده در آگهی روزنامه

۳– اصل برگ های استعلام ارزیابی کیفی پر شده با مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء **بدون پیوست**

۴– دو نسخه CD**یکسان** طبق جدول راهنما که فقط دارای **۶ فایل PDF باشد** که در هر PDF طبق جدول راهنما مستندات پشت سر هم قابل رویت باشد.

۵– ارائه ثبت امضا صاحبان مجاز امضا در دفتر ثبت اسناد رسمی الزامی است.

۶–فرم شماره ۱ : این فرم **به تنهایی** باستی بوسیله مناقصه گر **تکمیل و موارد درخواستی ضمیمه وجداگانه بصورت هاردکپی** ارائه گردد.

فرم اطلاعات شرکت های حاضر در مناقصه

برگ استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان

مناقصه شماره

❋ فرم شماره ۱-۱

نام شرکت : .... **شماره و محل ثبت** ....**تاریخ ثبت :** ....

نوع فعالیت مشخص شده در اساسنامه : ....

رتبه بندی شرکت بر اساس اعلان سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست ج..مهوری) : ....

نشانی شرکت : ....**کدپستی :** ....

پست الکترونیکی : .... **تلفن :** .... **فاکس :** ....

اعضاء هیأت مدیره مناقصه گر (براساس آگهی آخرین تغییرات) :

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				

نام و نام خانوادگی و سمت مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				

میزان توانمندی شرکت در ارتباط با اجراء موضوع مناقصه:

۱- تجهیزات مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد).

۲- نیروی انسانی دارای تخصص های مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد) .

توان مالی تامین کننده و سوابق کاری:

۱- سرمایه ثبت شده شرکت

۲- آخرین تراز مالی شرکت (نسخه ای از تراز مالی آخرین سال مالی ضمیمه گردد) .

۳- قراردادهای منعقده با وزارت نفت و شرکت های تابعه (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته

٤- قراردادهای منعقده با سایر دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت و غیر دولتی (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته

ارائه مدارک مربوط به بندهای ۱ و ۲ توسط شرکت مناقصه گر الزامی و در صورت وجود سوابق مربوط به اظهار بندهای ۳ و ۴ مستندات مربوطه ارائه گردد.

❋ این فرم بایستی بوسیله تامین کنندگان تکمیل و مدارک درخواستی ضمیمه و جداگانه ارائه گردد.

امضاء و مهر تأمین کننده :

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

به : کلیه مناقصه گران

موضوع: ضرورت مکاتبه با امور حقوقی وقراردادها

با عنایت به اینکه در مراحل برگزاری مناقصه تا زمان تعیین و اعلام برنده مناقصه گران ضرورا" و لزوما" با واحد امور حقوقی و قراردادها درارتباط می باشند، بر همین اساس اعلام می گردد کلیه مناقصه گران جهت دریافت هرگونه اطلاعات واعتراض احتمالی به امتیازات مکتسبه کیفی و فنی صرفا" مجاز به مکاتبه با رییس امور حقوقی و قراردادها بوده و در صورتی که مکاتبات به سایر مراجع اعم از مدیرعامل، واحد متقاضی،کمیته ارزیابی کیفی، کمیسیون مناقصات ،حراست و .... منعکس گردد به مکاتبات ارسالی هیچگونه پاسخی ارایه نخواهد شد **و صرفا" مکاتباتی مورد اقدام قرارخواهند گرفت که به واحد امورحقوقی و قراردادها منعکس شده باشد.**
لذا ضرورت دارداین مهم درکلیه مکاتبات مدنظر قرارگیرد.

با تشکر
فرامرز محمدی
دبیرکمیته فنی بازرگانی